

Gilowice, dn. 04 marca 2019 r.

ZP.271.1.2019

Zapytanie nr 1

**WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

Na zadanie:

**"Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody
w Gilowicach"**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań i odpowiedzi:

1. W opisie technicznym w części B dotyczącym zestawu hydroforowego w punkcie 1 Parametry pracy: mamy zapis „ilość pomp w zestawie 1+1” natomiast w punkcie 3 Opis zestawu hydroforowego: jest napisane „Zestaw zbudowany jest z czterech agregatów pompowych”. Proszę o informację z ilu pomp ma składać się zestaw hydroforowy.

Odp.:

Zaprojektowany zestaw hydroforowy składa się z dwóch pomp (1+1 R) jak przedstawiono na załączonych rysunkach.

W związku z powyższym zapis o czterech agregatach pompowych jest nieprawidłowy.

2. W punkcie 2 Dobór zestawu: jest informacja „kontenerową pompownię wody wraz z wyposażeniem przedstawiono na rysunkach 4.1, 4.2, 4.3”
Proszę o dołączenie rysunków 4.1, 4.2, 4.3

Odp.:

Rysunki 4.1, 4.2, 4.3 zostały zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego pod adresem <http://bip.gilowice.pl/>

Z up. WŁOŚTA
Sylvia Goja
SEKRETARZ GMINY