

#### INFORMACJA DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Ponadto informuję, że zaprojektowany zestaw hydroforowy składa się z DWÓCH pomp (1+1R) jak przedstawiono na załączonych rysunkach.

W związku z powyższym zapis o czterech agregatach pompowy jest nieprawidłowy.