

GMINA GILOWICE
ul. Krakowska 40
34-322 GILOWICE
pow. żywiecki - woj. śląskie
NIP 553-249-29-28

Gilowice, dnia 17 września 2021 r.

ZP.271.2.2021

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn. **„Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach INSTALACJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej”**

Na podstawie z art. 284 ust. 2, w związku z art. 284 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający udziela wyjaśnień na złożony wniosek dotyczący treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

„ Chciałbym skonsultować rozwiązanie techniczne, które zostało przez Państwa założone w projekcie. Zawarte w nim jest połączenie łańcuchów, które przy użyciu optymalizatorów podwójnych (są wskazane w projekcie) jest niemożliwe do wykonania. Łańcuch musi składać się z minimum 27 sztuk modułów, natomiast w projekcie założone są mniejsze ilości.”

Odpowiedź:

Należy wycenić tak jak jest w projekcie, ewentualne zmiany będą wprowadzane na etapie realizacji po przedstawieniu kart katalogowych proponowanych elementów.

„ Czy dopuszczają Państwo falowniki o maksymalnej mocy DC wyższej/niższej niż 20,250 kWp dla inwerterów o mocy 15 kW oraz wyższej/niższej niż 22,950 kWp dla inwerterów o mocy 17 kW ?”

Odpowiedź: TAK

„ Czy dopuszczają Państwo Maksymalne napięcie wejściowe na poziomie większym niż 950 V dla obu mocy inwerterów ?”

Odpowiedź: TAK

WOJT
Okresik
Krzysztof Okresik