

GMINA GILOWICE
ul. Krakowska 40
34-322 GILOWICE
pow. żywiecki - woj. śląskie
NIP 553-249-29-28

Gilowice, dnia 22 września 2021 r.

ZP.271.2.2021

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn. **„Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach INSTALACJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej”**

Na podstawie z art. 284 ust. 2, w związku z art. 284 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający udziela wyjaśnień na złożony wniosek dotyczący treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

„Zamawiający w specyfikacji modułów podaje iż Maksymalne obciążenie mechaniczne ma być nie mniejsze niż 5400Pa. Czy zamawiający ma na myśli obciążenie śniegiem ? „

Odpowiedź:

Mowa tu o obciążeniu statycznym które ma wynosić nie mniej niż 5400Pa bez znaczenia czym będzie wywierane.

„Czy dopuszczalne jest zastosowanie modułów o wytrzymałości mechanicznej 2400Pa i wytrzymałość na obciążenie śniegiem 5400Pa.”

Odpowiedź:

Nie. Moduły muszą posiadać obciążalność statyczną nie mniejszą niż 5400Pa.

„Czy dopuszczalne jest zastosowanie modułu o Prądzie Maksymalnym $I_{mpp} = 10,80A$?”

Odpowiedź:

TAK.

WOJT
Okrzesik
Krzysztof Okrzesik