

**GMINA GILOWICE**  
ul. Krakowska 40  
34-322 GILOWICE  
pow. żywiecki - woj. śląskie  
NIP 553-249-29-28

Gilowice, dnia 03 grudzień 2021 r.

ZP.271.8.2021

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn. **„Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach INSTALACJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej”**

Na podstawie z art. 284 ust. 2, w związku z art. 284 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający udziela wyjaśnień na złożony wniosek dotyczący treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

1. Czy kąt nachylenia paneli jest tożsamy z kątem nachylenia dachu ?

**Odpowiedź:**

**TAK**

2. Czy Zamawiający posiada osobne liczniki na każdą instalację, tak aby móc skorzystać z procedur uproszczonych dla mikoinstalacji- na co wskazują zapisy SWZ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, że posiada 2 osobne układy licznikowe o mocach 30kW i 40 kW**

3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie inwerterów o mocy 30KW zamiast 2 x15KW oraz 40KW zamiast 2x 17KW przy zachowaniu projektowanej ilości obwodów PV (stringów)

**Odpowiedź:**

**TAK, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie**

4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mniejszej ilości paneli PV, ale o większej mocy dającej te same wartości sumaryczne mocy zainstalowanej?

**Odpowiedź:**

**TAK, pod warunkiem zachowania parametrów projektowych**

Z up. WŁAŚC. TA  
99  
Sylvia Góra 1  
SEKRETARZ GMINY