proj. przyłacz kablowy nN
typu YAKY 4x120mm² dł. około 25mb

proj. mufa kablowa

istn. złącze kablowe TAURON Dystrybucja SA
nr 4853

istn. przyłacz kablowy nN
typu YAKY 4x120mm²

istn. słup typu RN-10
do demontażu

proj. słup krańcowy K-10,5
2xoprawa ośw. z demontażu

kontener BESKID MEDIA

Uwaga: na sieci nN podwieszone przyłącza teletechniczne

istn. linia napowietrzna nN typu ASXSn 4x50mm² + ASXSn 2x25mm² do demontażu

istn. słup typu RKK-12
do demontażu
proj. słup KK-12
z oprawą z demontażu

proj. odcinek sieci niskiego napięcia
typu YAKXs 4x120mm² oraz YAKXS 4x35mm²
dł. po około 110mb

istn. sieć napowietrzna nN przewiesić na
proj. słup

- sieci energetyczne projektowane kablowe
- sieci energetyczne projektowane napowietrzne
- sieci energetyczne do demontażu
- sieci teletechniczne kablowe
- sieci teletechniczne podwieszone na sieci energetycznej i innych słupach

AT PRACOWNIA PROJEKTOWA EWA KURTO
ul. Powstańców Śląskich 3/7, 43-300 Bielsko-Biała

TEMAT: *BUDOWA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RYCHWAŁD*

LOKALIZACJA: ul. Beskidzka 43-34-322 Gilowice Rychwał

BRANŻA: elektryczna

INWESTOR: *Gmina Gilowice 34-322 Kozy, ul. Krakowska 40*

FAZA: Koncepcja

TREŚĆ: PZT - PRZEBUDOWA SIECI NISKIEGO NAPIĘCIA

SKALA: 1:500

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Piotr Jurzak
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
do proj. w specjalności instalacyjnej
nr upr. SLK1395/PWOE/06

PODPIS:

DATA: 11.2021R

NR RYS.: E-01