



**POLSKI
ŁĄD**



GMINA GIŁOWICE

ul. Krakowska 40

34-322 GIŁOWICE

pow. żywiecki - woj. śląskie

NIP 553-249-29-28

ZP.271.6.2022

Gilowice, dnia 24 maja 2022 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.

„Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice”

w ramach obszaru inwestycyjnego Infrastruktura drogowa – finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający udziela wyjaśnień na złożony wniosek dotyczący treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie:

Bardzo proszę o wyjaśnienie jaki rodzaj betonu i jakiej grubości należy zastosować jako warstwę ścieralną. Projekt mówi o betonie C30/37 gr 12 cm, natomiast w przedmiarze odjęto od tej grubości 10 cm betonu B35.

Odpowiedź:

Należy zastosować beton C30/37 o grubości 12 cm. W celu doprecyzowania zapisów przedmiaru, zamawiający dokonuje modyfikacji jego treści, który zostaje udostępniony na stronach prowadzonego postępowania.

Z up. Wójtka
Sylvia Góra
SEKRETARZ GMINY