Wydzielenie klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach:
- drzwi w podanej klasie odporności ogniowej (tuleja: EIS 30)
- ściany w podanej klasie odporności ogniowej (tuleja: REI 60)
Wykonanie napowietrzania oraz oddymiania klatki schodowej

Wydzielenie klatki schodowej na poziomie piwnic:
- drzwi w podanej klasie odporności ogniowej (tuleja: EIS 30)
- ściany w podanej klasie odporności ogniowej (tuleja: REI 60)

Projektowana izolacja z wełny mineralnej (materiał niepalny)

Proj. wentylatory ścienne wywiewne, cichobieżne (pod stropem)

Proj. otwory napowietrzające z żaluzjami (nad podłogą)

Oznaczenia:

- Projektowane drzwi w podanej klasie odporności ogniowej (tuleja: EIS 30 oraz EI 60)
- Ściana w podanej klasie odporności ogniowej (tuleja: REI 60 oraz REI 120)
- Projektowane okno w podanej klasie odporności ogniowej (tuleja: EI 60)
- Projektowana izolacja z wełny mineralnej (materiał niepalny)

Obiekt:	ORYNKA DO PLANOWANEJ INWESTYCJI: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ Z PRZESZKOLEM NA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W GMINIE GŁOWICE
Inwestor:	URZĄD GMINY GŁOWICE 24-322 Głowice, ul. Kasztanowa 40
Opracowanie na zlecenie:	mgr inż. Adam SOMERLIK [W upr. 574/2013]
Temat rys.:	PRZEDSZKOLE
Data: V 2021	Fazа: ET Skala: 1:100 Nr rys: 1