proj. przyłacz kablowy nN
typu YAKY 4x120mm² dł. około 25mb

proj. mufa kablowa

istn. złącze kablowe TAURON Dystrybucja SA
nr 4853

istn. przyłacz kablowy nN
typu YAKY 4x120mm²

istn. słup typu RN-10
do demontażu

proj. słup krańcowy K-10,5
2xoprawa ośw. z demontażu

istn. linia napowietrzna nN typu ASXSn 4x50mm²
+ASXSn 2x25mm² do demontażu
Uwaga: na sieci nN podwieszone przyłącza teletechniczne

kontener BESKID MEDIA

istn. słup typu RKK-12
do demontażu
proj. słup KK-12
z oprawą z demontażu

proj. odcinek sieci niskiego napięcia
typu YAKXs 4x120mm² oraz YAKXS 4x35mm²
dł. po około 110mb

istn. sieć napowietrzna nN przewiesić na
proj. słup

- sieci energetyczne projektowane kablowe
- sieci energetyczne projektowane napowietrzne
- sieci energetyczne do demontażu
- sieci teletechniczne kablowe
- sieci teletechniczne podwieszone na sieci energetycznej i innych słupach

| | | |
|---|---|---|
| AT PRACOWNIA PROJEKTOWA EWA KURTO<br>ul. Powstańców Śląskich 3/7, 43-300 Bielsko-Biała | | |
| TEMAT: *BUDOWA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RYCHWAŁD* | | |
| LOKALIZACJA: ul. Beskidzka 43-34-322 Gilowice Rychwał | | BRANŻA: elektryczna: |
| INWESTOR: *Gmina Gilowice 34-322 Kozy, ul. Krakowska 40* | | FAZA: Koncepcja |
| TREŚĆ: PZT - PRZEBUDOWA SIECI NISKIEGO NAPIĘCIA | | SKALA: 1:500 |
| PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Piotr Jurzak<br>Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do proj. w specjalności instalacyjnej nr upr. SLK1395/PWOE/06 | PODPIS: | DATA: 11.2021R<br>NR RYS.: E-01 |