

		Nr projektu OI/2022	INWESTOR	Gmina Gilowice, ul. Krakowska 40, 34-322 Gilowice
		PODPISY	ADRES	ul. Zakopianska 71, 34-322 Gilowice działka nr 1308
Gl. PROJ.	mgr inż. Tomasz Rybarski upr. SLK/3584/POOS/11		STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
Opracował:	mgr inż. Tomasz Rybarski		TEMAT	Modernizacja kotłowni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach z wymianą kotłów z osprzętem w budynku "A" oraz budowa kotłowni w budynku "B"
Sprawdził:	mgr inż. Jacek Majewski upr. SLK/5576/PWBS/18	PRZEDM. RYSUNKU	RZUT PARTERU - BUDYNEK B	
		DATA	09.2022	SKALA 1:50
		FORMAT	A3	NR RYS. S-3

SALA REHABILITACJI

wentylacja grawitacyjna
wyprowadzona ponad dach
kanal Ø125cm obłożony płytami GK
w klasie EI60

WIATROŁAP

wentylacja mechaniczna
wentylator 50m3/h
praca ciągła

ZBIORNIK DWUPŁASZCZOWY NA
OLEJ O POJEMNOŚCI 2000 litrów,
przewód do napełniania i
odpowietrzający wyprowadzone na
zewnątrz

ściana murowana
grubość 25cm EI120
z drzwi p.poż EI60

kocioł z palnikiem olejowym
o mocy 35kW

POMIESZCZENIE TECHNICZNE - KOTŁOWNIA OLEJOWA

kubatura 9,9m³
wysokość 2,8m

POMIESZCZENIE TECHNICZNE

- MAGAZYN OLEJU

kubatura 13,7m³
wysokość 2,8m

JADALNIA

WC

WC

KORYTARZ

WC

PRALNIA

KORYTARZ

KLATKA SCH.

WYDZIELENIE P.POŻ, ŚCIANY EI120, STROP REI120

okno do podawania
piany gaśniczej

kominiarski z stali
kwasoodpornej Ø80/125
izolowany zewnętrzny
wyprowadzić ponad dach,

nawiew pow.do spalania Ø125 typ"Z"

30cm nad posadzką,

nawiew Ø160 typ"Z"

30cm nad posadzką

przewody zasilania i
powroty, wpiąć do istniejącej
instalacji centralnego.
Wykonać podłączenie wg
schematu

MAGAZYN OLEJU

WYDZIELENIE POŻAROWO:

STROP REI 120, ŚCIANY
EI 120, DRZWI EI 60

KOTŁOWNIA OLEJOWA

WYDZIELENIE POŻAROWO:

STROP REI 60, ŚCIANY
EI 60, DRZWI

ZEWNĘTRZNE BEZ KLASY

WSZYSTKIE PRZEJŚCIA

INSTALACJI PRZEZ

PRZEGRODY KOTŁOWNI I

MAGAZYN OLEJU

WYKONAĆ JAKO P.POŻ W

KLASIE PRZEGRODY

PRZEWODY CZĘŚCI

TECHNOLOGICZNEJ ORAZ

PRZEWODY OLEJOWE

NALEŻY UZIEMIĆ

ZGODNIE Z PN-E-05204