

**Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp**  
**Roboty budowlane**  
**Modernizacja kotłowni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach z wymianą kotłów z osprzętem w budynku "A", oraz budowa kotłowni w budynku "B"**

**SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA GILOWICE

**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 072182597

**1.4.) Adres zamawiającego**

**1.4.1.) Ulica:** ul. Krakowska 40

**1.4.2.) Miejscowość:** Gilowice

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 34-322

**1.4.4.) Województwo:** śląskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL225 - Bielski

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.gilowice.pl/>

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.2.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00067261

**2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.4.) Data ogłoszenia:** 2023-01-30

**SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU**

**3.1.) Nazwa zamówienia**

Modernizacja kotłowni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach z wymianą kotłów z osprzętem w budynku "A", oraz budowa kotłowni w budynku "B"

**3.2.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest:

"Modernizacja kotłowni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach z wymianą kotłów z osprzętem w budynku "A", oraz budowa kotłowni w budynku "B" w ramach obszaru F Programu Wyrównywania różnic między regionami III."

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Projekt zakłada instalację dwóch oddzielnych kotłów kondensacyjnych olejowych dla budynku A i B.

Kocioł w budynku „A” o mocy 49kW, w projekcie założono przykładowy kocioł olejowy– 49kW z palnikiem olejowym

Kocioł w budynku „B” o mocy 35kW, w projekcie założono przykładowy kocioł olejowy– 35kW z palnikiem olejowym

Dopuszcza się montaż urządzeń równoważnych o mocach podanych w projekcie. Przed zamówieniem kotłów należy sprawdzić ich gabaryty.

Szczegółowy zakres prac został opisany w:

- Projekcie technicznym
- Przedmiarach robót

**3.6.) Termin składania wniosków lub ofert:** 2023-01-14 09:00