

Gilowice, dn. 08 luty 2023 r.

**ZP.271.1.2023**

**Zapytanie nr 3**

**WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

Na zadanie:

**"Modernizacja kotłowni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach z wymianą kotłów z osprzętem  
w budynku "A", oraz budowa kotłowni w budynku "B" w ramach obszaru F Programu  
Wyrównywania różnic między regionami III."**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie.

**Treść zapytań:**

Według projektu wykonawczego obydwu kotłowni należy wydzielić magazyny oleju od strony kotłowni (ściany murowane gr 25cm o odporności ogniowej EI 120, tynkowanie, malowanie całej powierzchni kotłowni i magazynu oleju). Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o ten element.

Według projektu wykonawczego obydwu kotłowni w nowo wydzielonych pomieszczeniach magazynu oleju należy zamontować drzwi pożarowe EI-60 2szt oraz EI 30 1szt. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót. Ponadto w opisie w budynku A planuje się wymianę drzwi zewnętrznych stalowych na nowe, proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, czy drzwi zew. mają być stalowe czy aluminiowe o obowiązujących współczynnikach przenikania ciepła.

W projekcie obu kotłowni opisano przejścia pożarowe rurociągów instalacyjnych w klasie odporności ścian i stropów proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Zgodnie z projektem wykonawczym wentylacja obydwu kotłowni jest grawitacyjna i mechaniczna.

Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o elementy konieczne do wykonania wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej.

Co projektant ma namyśli projektując okno do podawania piany gaśniczej, czy należy zastosować stacjonarne wytwornice pian.

**Odpowiedź:**

**Wszystkie roboty ujęte w projekcie, a nie ujęte w przedmiarze należy wykonać. Roboty, które są ujęte w projekcie można ująć w pozycji demontaż lub dopisać w przedmiarze jako dodatkowe pozycje. Nie będzie modyfikacji przedmiaru robót ze strony Zamawiającego. Przedmiar jest narzędziem pomocniczym. Zamówienie należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Techniczną.**

**Drzwi zewnętrzne do kotłowni należy przyjąć jako stalowe z zamkiem antypanicznym.**

Z poważaniem

**Z up. WÓJTA**  
**Sylvia Góra**  
**SEKRETARZ GMINY**