

Gilowice, dnia 07 kwietnia 2023 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.

**Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice Etap II
w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
edycja 2**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający udziela wyjaśnień na złożony wniosek dotyczący treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

1. Czy Zamawiający potwierdza chęć wykonania poboczy z warstwy ziemi urodzajnej gr 2 cm wraz z obsianiem trawą? Rysunki projektu przedstawiają warstwę kamienia grubości podbudowy wraz z warstwami mieszanki asfaltowej.

Zamawiający wymaga aby pobocza zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. Materiał na wykonanie poboczy jest uwzględniony w poz. Przedmiaru dotyczących profilowania i zagęszczenia podłoża. Pozycje przedmiaru obejmujące obsypanie ziemią urodzajną wraz z obsianiem dotyczą skarp.

2. Proszę o informację czy Zamawiający wyda odpowiednie zgody na przejazd samochodów i sprzętu powyżej 15 t przez mostki z ograniczeniami tonażowymi- dotyczy przede wszystkim ul. Bieńki w Rychwałdzie .

Zamawiający wyda zgody na przejazd samochodów i sprzętu pow. 15 ton

3. Proszę o potwierdzenie czy podana ilość w pkt. 18.d.2.3 przedmiaru robót jest prawidłowa

Zamawiający potwierdza poz. Przedmiaru pkt. 18.d.2.3 jest prawidłowa.

4. Proszę o sprecyzowanie wymiarów korytek ściekowych projektowanych na ul. Bieńki

Na ul. Bieńki planowany jest remont koryt betonowych. Należy zastosować koryta betonowe takie jak istniejące lub o podobnych wymiarach.

Powyższe wyjaśnienia nie mają wpływu na zmianę treści ogłoszenia w związku z czym nie zachodzą przesłanki do wydłużenia terminu składania ofert wynikające z art.271 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.),

Z poważaniem

Z up. WÓJTA
Sylvia Góra
SEKRETARZ GMINY 1