

Gilowice, dnia 26 maja 2023r.

BD.6743.54.2023r.

STANBUD

Pracownia Projektowa

ul. Wspólna 1

34-350 Węgierska Górka, Cięcina

Odpowiadając na pismo z dnia 24.05.2023r., które wpłynęło do tut. urzędu w dniu 25.05.2023r. w sprawie uzgodnienia trasy projektu przyłącza wodociągowego do działek znajdujących się w Gilowicach tj.:

Dla zadania nr 1: 9250, 11826, 9298, 9053 (ul. Lubry), 8013, 8651, 8923, 7901 (ul. Widokowa),

Dla zadania nr 2: 359/1 (ul. Na Groniecku), 219/2 (ul. Mrowce), 217, 71.

Dla zadania nr 3: 769, 474 (ul. Graniczna), 4893 (ul. Holnówka).

Uprzejmie informuję, że powyższe przyłącze przebiegające uzgadnia się pozytywnie pod następującymi warunkami:

1. Wszystkie przejścia poprzeczne zarówno przez drogi asfaltowe jak i gruntowe należy wykonać przekopem (jeżeli istnieje możliwość to przewiertem) i odtworzyć nawierzchnię na całej szerokości zajętej drogi nie zależnie od długości i szerokości zajętej nawierzchni.

Po robotach montażowych zasypany wykop zagęścić i wykonać warstwy podbudowy tak, aby uzyskać odpowiednią nośność.

Przy nawierzchniach asfaltowych należy odtworzyć nawierzchnię o grubości takiej jaka była przed wykopem poprzecznym wraz z jej podbudową z kruszyw łamanych.

Wszystkie drogi gruntowe i tłuczniowe należy odtworzyć do stanu pierwotnego przy użyciu tego samego lub o podobnych właściwościach kruszywa i uzyskać odpowiednią nośność podłoża.

Szerokość pasa objętego odtworzeniem przyjąć jako szerokość przekopu powiększonego o 1 m z obu stron przekopu.

W przypadku naruszenia poboczy dróg należy uzupełnić je warstwą z wysiewek kamiennych.

W przypadku naruszenia pozostałych elementów pasa drogowego należy uwzględnić ich odbudowę i uporządkowanie.

Przed przystąpieniem do w/w prac należy uzgodnić z tut. organem termin wykonania, a w trakcie prac właściwie je oznakować i zabezpieczyć (znaki zabezpieczenia wykopu).

Po zakończeniu prac teren przyległy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

2. Po zakończeniu robót należy w ciągu 3 dni od dnia ich zakończenia zawiadomić tut. urząd gminy celem sporządzenia protokołu odbioru robót przy udziale osoby nadzorującej powyższe prace. Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

3. Na w/w prace zostaje udzielona gwarancja 3 lat od daty sporządzenia protokołu odbioru robót.

z up. WÓJTA  
Żaneta Kozak  
PODINSPEKTOR

Otrzymują:

1) adresat

2/ A/a