

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w ŻYWCU**

**34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 3**

Tel: 33 861-21-37, 33 860-23-91  
e-mail: [psse.zywiec@sanepid.gov.pl](mailto:psse.zywiec@sanepid.gov.pl)

Fax: 33 866-67-73  
<https://www.gov.pl/web/psse-zywiec>

Żywiec, dnia 2 lutego 2024r.

Znak sprawy: NS-HK.9022.1.46.2023

L. dz. ...1222...

**Zakład Usług Komunalnych  
w Gilowicach  
ul. Krakowska 40  
34-322 Gilowice**

**DECYZJA Nr 104/24**

**Na podstawie:**

- art. 4 ust.1 pkt 1 oraz art.37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 338 z późn.zm.);
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn.zm.);
- § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294);

po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wody wykonanych przez podmiot w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody i sprawozdań z badań przeprowadzonych przez PPIS w Żywcu w ramach nadzoru nad jakością wody z wodociągu sieciowego Gilowice

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu**

**stwierdza,**

**że woda przeznaczona do spożycia, produkowana i dostarczana przez wodociąg sieciowy Gilowice, którego dysponentem jest Zakład Usług Komunalnych w Gilowicach, ul. Krakowska 40, była w 2023 roku przydatna do spożycia przez ludzi.**

**Jedynie okresowo stwierdzano warunkową przydatność wody ze względu na przekroczoną wartość chloroformu oraz podwyższoną wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72h.**

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny dokonuje okresowej oceny jakości wody poprzez analizę sprawozdań z własnych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego harmonogramu.

W przypadku wodociągu sieciowego Gilowice, powyższej oceny dokonano na podstawie 9 sprawozdań z badań wykonanych przez PPIS w Żywcu i 10 sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej.

W analizowanym okresie PPIS w Żywcu wykonał 1 badanie w zakresie monitoringu parametrów grupy B oraz 8 badań w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

Natomiast dysponent wodociągu wykonał: 1 badanie w zakresie monitoringu parametrów grupy B, 7 badań w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz 2 badania po przeprowadzonych działaniach naprawczych (1 w zakresie chloroformu i 1 w zakresie parametrów mikrobiologicznych).

W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody 1 badanie zaplanowane na listopad w zakresie monitoringu parametrów grupy A nie zostało wykonane zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu. Badanie to zrealizowano w miesiącu grudniu, w wyznaczonym punkcie, tj. w Szkole Podstawowej w Gilowicach. Pozostałe próbki wody pobrano zgodnie z harmonogramem.

Przeprowadzone badania wykazały, że jakość wody dostarczanej przez w/w wodociąg pod względem mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym w badanych zakresach spełniała wymagania określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), za wyjątkiem dwóch próbek pobranych przez dysponenta wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej, w tym:

- ✓ 1 próbki pobranej w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie, ul. Beskidzka 43, w której stwierdzono przekroczoną wartość chloroformu, tj. 0,044 mg/l (*wartość chloroformu nie powinna przekraczać 0,03 mg/l w kranie u konsumenta*);
- ✓ 1 próbki pobranej w zbiorniku wyrównawczym w Rychwałdzie, ul. Beskidzka bn., w której stwierdzono podwyższoną wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72h, tj. 180 jtk/1ml (*zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej*).

Na skutek podjętych działań naprawczych jakość wody uległa poprawie, co potwierdziły pozytywne kontrolne wyniki badania wody wykonane przez zarządcę wodociągu.

W sumie na 19 przebadanych próbek wody, w 2 przypadkach (tj. w 10,5 %) stwierdzono przekroczenia w stosunku do obowiązujących przepisów.

Ponadto dysponent wodociągu pobrał 3 próbki wody z trzech ujęć powierzchniowych (potoku Łękawka Mała, dopływu potoku Łękawka Mała, potoku Skotniczyk), w zakresie grupy wskaźników I, II i III. Również PPIS w Żywcu pobrał 3 próbki wody z w/w ujęć w zakresie grupy wskaźników I, II i III.

Jakość wody powierzchniowej oceniono w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2019r. poz.1747).

Wodę z w/w ujęć powierzchniowych zakwalifikowano:

- potok Łękawka Mała - zarówno pod względem fizykochemicznym (*przekroczone fenole*), jak i mikrobiologicznym (*przekroczona liczba bakterii grupy coli*) do kategorii A2;
- dopływ potoku Łękawka Mała - zarówno pod względem fizykochemicznym (*przekroczone fenole*), jak i mikrobiologicznym (*przekroczona liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli*) do kategorii A2;
- potok Skotniczyk - zarówno pod względem fizykochemicznym (*przekroczone fenole*), jak i mikrobiologicznym (*przekroczona liczba bakterii grupy coli*) do kategorii A2.

Wobec zmiennego składu mikrobiologicznego wody ujmowanej, należy szczególną uwagę zwrócić na proces jej uzdatniania, a w szczególności na proces dezynfekcji wody.

**W roku 2024 należy bezwzględnie przestrzegać terminów realizowanych badań wody w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu harmonogramem.**

**Pouczenie:**

- 1) Od decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
- 2) W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żywcu pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna z mocy prawa.
- 3) Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w ŻYWCU

mgr inż.  Marta Micor

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. Wójt Gminy Gilowice  
34-322 Gilowice, ul. Krakowska 40
3. NS-HK aa