



GMINA GILOWICE  
pow. żywiecki  
ZP.271.2.2013  
Woj. Śląskie

Gilowice, dn.16 kwietnia 2013 r.

**Zapytanie nr 1**

**WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**Na zadanie:**

**„Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego  
oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne,  
sportowe i społeczno- kulturalne poprzez budowę placu zabaw wraz  
ze ścieżką zdrowia na placu rekreacyjno- wypoczynkowym”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami ) zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Treść zapytania:**

**Pytanie 1**

Skąd ma być zasilanie do oświetlenia boiska sportowego?

**Odpowiedź**

**Zasilanie do oświetlenia boiska sportowego ma być z szkolnej WLZ.**

**Pytanie 2**

Czy zasilanie linią kablową (Ziemią) czy napowietrzną ?

**Odpowiedź**

**Należy zastosować linię kablową na całej długości.**

**Pytanie 3**

Na ilu słupach ma być oświetlenie boiska sportowego ?

**Odpowiedź**

**Ilość słupów, ich wysokość oraz parametry opraw mają zapewnić uzyskanie wartości średniego poziomego natężenia oświetlenia  $E_{h\bar{s}r}$ , liczonego na powierzchni murawy na poziomie minimum 100 luxów oraz parametrach  $U2 \geq 0,5$ ,  $IG \leq 55\%$ ,  $GR \leq 50$ ,  $T_k > 2000K$ ,  $R_a \geq 20$ .**

Pytanie 4

Plac zabaw – zabudowa elementów na kotwach czy bez ?

**Odpowiedź**

**Montaż elementów placu zabaw - na kotwach.**

Pytanie 5

Wymiary piaskownicy ?

**Odpowiedź**

**Wymiary piaskownicy: pole ochronne 6,00 x 6,00 m, piaskownica 3,00 x 3,00 m.**

Pytanie 6

Zestaw Nicpoń – uściślić z ilu elementów ma się składać – rozbieżność cen nawet do 15 tysięcy złotych?

**Odpowiedź**

**Zestaw Nicpoń ma charakteryzować się polem ochronnym o wymiarach 10,00 x 11,25 m i składać się z 11 elementów:**

I.p.	Element	ilość	Wymiary
1	Wieża z dachem czterospadowym	2	1,00 x 1,00 x 3,35
2	Zjeżdżalnia	1	2,45 x 0,50 x 1,10
3	Schody	2	1,00 x 1,00 x 1,10
4	Pomost wysoki	3	1,00 x 1,00 x 0,85
5	Pomost średni	2	1,00 x 1,00 x 0,55
6	Wejście wspinaczkowe	1	1,00 x 1,00 x 0,85
7	Przeplotnia łukowa	1	1,90 x 1,90 x 2,05
8	Drabinka pozioma	1	2,10 x 1,00 x 2,10
9	Pomost wiszący z gumy	1	1,90 x 1,00 x 1,40
10	Przejście rurowe	1	1,00 x 1,00 x 1,65

***Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ wiążącą Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.***

**WÓJT**  
Leszek Frasunek