

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŻYWCU**

34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3

Centrala: 33 86-66-772, 33 86-12-137, 33 860-23-91 fax: 33 86-66-773 e-mail: psse.zywiec@pis.gov.pl

Oddział Nadzoru Sanitarnego / Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

Data sporządzenia 6 lutego 2017 r.

OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY

**Wodociąg sieciowy – Gilowice
Gminny Zakład Usług Wodnych w Gilowicach
34-322 Gilowice, ul. Krakowska 40
NR NS/HK/4562 – 175 /2017**

za 2016r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu w związku §17 i §19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) na podstawie;

- Sprawozdań z badań próbek wody pobranych przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu;
- Sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez dysponenta wodociągu;

Stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia, produkowana i dostarczana przez wodociąg sieciowy – Gilowice, którego dysponentem jest Gminny Zakład Usług Wodnych w Gilowicach, ul. Krakowska 40 była przydatna do spożycia.

UZASADNIENIE

W analizowanym okresie wykonano badania: **4 próbek pobranych przez PPIS** w Żywcu (*w tym 3 w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 w zakresie monitoringu przeglądowego*), **8 próbek pobranych przez GZUW** w Gilowicach (*w tym 7 w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 w zakresie monitoringu przeglądowego*).

Ponadto **PPIS** w Żywcu pobrał 2 próbki wody powierzchniowej z ujęć – potoków: Łękawka Mała i Bez Nazwy w Gilowicach Rozciętej, do badań w zakresie grupy wskaźników I, II i III. **GZUW** w Gilowicach pobrał 2 próbki wody powierzchniowej z w/w ujęć do badań w zakres grupy wskaźników I, II i III.

Jakość wody powierzchniowej oceniono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. nr 204 poz. 1728).

Wodę powierzchniową ujmowaną z w/w potoków zakwalifikowano do kategorii A2 ze względu na przekroczenia mikrobiologiczne tj: bakterie grupy coli w 100 ml wody. Stwierdzona w badaniach kategoria wody, pod względem mikrobiologicznym, jest niezgodna z wymaganą, określoną w § 2 ust.1 pkt 2 ww. rozporządzenia. W związku z powyższym należałoby dążyć do modernizacji procesów uzdatniania wody stosowanych dla tych ujęć.

W przeprowadzonych badaniach w ramach kontroli wewnętrznej stwierdzono 1 przekroczenie w próbce pobranej z Zakładu Mięsnego P. Łobody w Gilowicach ul. Rysie 5 – mętność – wynik: 1,3 NTU (wymagania do 1 NTU), wodę oceniono jako warunkowo przydatną do spożycia. Po działaniach naprawczych, wodę doprowadzono do wymagań sanitarnych.

Ponadto przeprowadzona kontrola w zakresie oceny stanu sanitarno – technicznego wodociągu wykazała jego dobry stan.

Ocena realizacji kontroli wewnętrznej przez dysponenta wodociągu.

- **Harmonogram pobrania próbek wody** został przesłany do uzgodnienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu nie wniósł zastrzeżeń do ww. harmonogramu.
- **Termin przesłania sprawozdań z badań** w 1 – m przypadku był niezgodny z § 5 ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz.1989).
- **Zakres wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej badań** był zgodny z ww. rozporządzeniem.

Ponadto przypominam, że zgodnie z § 28 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 poz. 1989), przedsiębiorstwa wodociągowe mają wykonać wstępny monitoring substancji promieniotwórczych do dnia 27 listopada 2017r.

Sporządził:

INSTRUKTOR HIGIENY

Jan Kecoń

Zatwierdził:

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żywcu
**KIEROWNIK SEKCJI
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA**

mgr inż. Urszula Szymońska

Do wiadomości:

1. Gminny Zakład Usług Wodnych w Gilowicach
34 – 322 Gilowice, ul. Krakowska 40
2. Wójt Gminy Gilowice
34 – 322 Gilowice, ul. Krakowska 40 (za potwierdzeniem odbioru)
3. aa NS/HK